

ПРЕДПИСАНИЕ № 74 п-28-2019**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 02 » апреля 2019г.

г.Приморско-Ахтарск

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 112р-28-2019 от 11.02.2019г муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 «Золотая рыбка». Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г.Приморско-Ахтарск, ул. Пролетарская, 14 свидетельство о государственной регистрации 1022304519148, выявлены нарушения санитарного законодательства: пол в игровой смешанной ранней и в спальном помещении старшей группы имеет дефекты, а именно линолеум местами поврежден, поверхность стен в медицинском кабинете имеет трещины, стены в кабинете логопеда имеют отделку не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно оклеены бумажными обоями; потолок в приемном и в туалетном помещении старшей группы, постирочной имеет трещины; въезды и входы на территорию, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к мусоросборникам покрыта асфальтом имеющим многочисленные выбоины; площадка под мусорные контейнеры не обеспечена твердым покрытием превышающим площадь основания мусорных контейнеров; при питании детей во второй младшей А и подготовительной группах допускается использование посуды (ведра имеющие маркировку для III и I блюда) с поврежденной эмалью; все выявленные инвазированные контактированными гельминтозами дети не зарегистрированы в журнале для инфекционных заболеваний.

ПРЕДПИСЫВАЮ:**1. Устранить нарушения санитарного законодательства:**

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1. Журнал инфекционных заболеваний вести в соответствии с требованиями, своевременно регистрировать все случаи инфекционных заболеваний в соответствии п. 18.1, п. 18.2.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.	<u>02.10.2019г.</u>
2. Пол в игровой смешанной ранней и в спальном помещении старшей группы привести в соответствие, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.	<u>02.10.2019г</u>
3. Стены в медицинском кабинете и в кабинете логопеда привести в соответствие, п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.	<u>02.10.2019г</u>
4. Потолок в приемном и туалетном помещении старшей группы, в постирочной привести в соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.	<u>02.10.2019г</u>
5. При питании детей не допускать к использованию посуду с поврежденной эмалью, в соответствии с требованиями п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13	<u>02.10.2019г</u>
6. В хозяйственной зоне оборудовать площадку с твердым покрытием под мусорные контейнеры, в соответствии с требованиями п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13	<u>02.10.2019г</u>
7. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожку к хозяйственным постройкам, к мусоросборникам привести в соответствие с требованиями п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13	<u>02.10.2019г</u>

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ст.28, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82
в срок до 02 октября 2019года

